

Föreståndaren är ansvarig för att följande åtgärder vidtas och säkerställs under hela tiden mässan, festivalen eller marknaden pågår:

- Det finns ett giltigt tillstånd från Umeå kommun att hantera brandfarlig vara. Hanteringen är tillståndspliktig om volymen gasol överstiger 60 liter utomhus eller 2 liter inomhus enligt MSBFS 2013:3. Gör din ansökan via blankett på www.umea.se/brand eller kommunens blankettbank.
- Maximal storlek på flaskan som används är en P11 (26,2 liter) och endast dagsbehov finns på förbrukningsstället. Vid förbrukning utomhus gäller dock inte denna begränsning av flaskstorlek.
- Gasolflaskorna förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats och skyddade mot åtkomst för obehöriga.
- Flaskventilen är lätt åtkomlig för personalen och stängs efter varje evenemangsdags slut eller vid längre uppehåll.
- Gasolslang mellan flaska och förbrukningsapparat får vara högst 1,5 m lång och ska vara av godkänd typ och i gott skick. Anslutningar ska vara försedda med slangklämmor.
- Minsta avstånd mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material t.ex. skåp, hylla eller tältduk är 0,5 m och i sidled 0,2 m.
- Gasolinstallationen är täthetskontrollerad och befunden tät innan den används och ny kontroll genomförs vid varje flaskbyte. Läckindikator (bubbelindikator eller manometer) rekommenderas.
- Väl synlig föreskriven varningsskylt på varje tält, monter eller stånd där gasol finns.
- Det finns tillgång till en CE-märkt handbrandsläckare med minst 6 kg pulver och lägst effektivitetsklass 43A 233B C. Handbrandsläckaren är lättillgänglig.
- Det råder god allmän ordning runt hanteringsstället för att minska risken för brand och för att en tillfredställande utrymning ska kunna genomföras.

