



Checklista för hantering av gasol vid publik verksamhet under begränsad tid

Föreståndaren är ansvarig för att följande åtgärder vidtas och säkerställs under hela tiden mässan, festivalen eller marknaden pågår:

- Det finns ett giltigt tillstånd från Umeå kommun att hantera brandfarlig vara. Hanteringen är tillståndspliktig om volymen gasol överstiger 60 liter utomhus eller 2 liter inomhus enligt MSBFS 2013:3. Gör din ansökan via [Brandfarlig vara, ansökan om tillstånd för hantering - Umeå kommun \(umea.se\)](https://www.umea.se/brandfarlig-vara)
- Maximal storlek på flaskan som används är en P11 (26,2 liter) och endast dagsbehovet får finnas på förbrukningsstället. Större flaskstorlek får inte användas eftersom personalen ska ha möjlighet att snabbt kunna föra flaskorna i säkerhet vid brandfara. Vid förbrukning utomhus gäller dock inte denna begränsning av flaskstorlek.
- Ingen förvaring av gasol får ske i utställarens monter utanför evenemangets öppettider.
- Gasolflaskorna förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats och skyddade mot åtkomst för obehöriga.
- Flaskventilen är lätt åtkomlig för personalen och stängs vid längre uppehåll.
- Gasolslang mellan flaska och förbrukningsapparat får vara högst 1,5 m lång och ska vara av godkänd typ och i gott skick. Anslutningar ska vara försedda med slangklämmor.
- Minsta avstånd mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material t.ex. skåp, hylla eller tältduk är 0,5 m och i sidled 0,2 m.
- Gasolinstallationen är täthetskontrollerad och befunden tät innan den används och ny kontroll genomförs vid varje flaskbyte. Läckindikator (bubbelindikator eller manometer) rekommenderas.
- En väl synlig föreskriven varningsskylt finns på varje tält, monter eller stånd där gasol finns.
- Det finns tillgång till en CE-märkt handbrandsläckare med minst 6 kg pulver och lägst effektivitetsklass 43A 233B C. Handbrandsläckaren är lättillgänglig.
- Det råder god allmän ordning runt hanteringsstället för att minska risken för brand och för att en tillfredställande utrymning ska kunna genomföras.

